

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

Br. FB750-20210107

S 1/3

1. **Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:** Nullifire FB750
2. **Namjena/e:** Ploča od mineralnih vlakana obložena s obje strane koja se koristi za održavanje svojstva otpornosti na požar kod zidnih i stropnih konstrukcija kroz koje prolaze otvori gdje se mogu provesti jedan ili više vodova.
3. **Proizvođač:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:** Sustav 1
- 6b. **Europski dokument za ocjenjivanje:** EAD 350454-00-1104  
**Europska tehnička ocjena:** ETA 20/1319  
**Tijelo za tehničko ocjenjivanje:** ETA-Danmark A/S  
**Prijavljeno tijelo/a::** 2531; DBI Certification A/S
7. **Objavljeno svojstvo/svojstva:**

Bitna značajka	Svojstvo	Usklađeni standard
<b>Zaštita od požara</b>		
Reakcija na požar	Klasa E	EN 13501-1
Vatrootpornost	vidi ETA 20/1319 Prilog A	EN 13501-2
<b>Higijena, zdravlje i zaštita okoliša</b>		
Propusnost zraka	vidi ETA 20/1319 Prilog B	EN 1026:2000
Propusnost vode	Svojstvo nije određeno	EAD 350454-00-1104
Ispuštanje opasnih tvari	koristiti Izjavu proizvođača – nema	
<b>Sigurnost pri korištenju</b>		
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Prianjanje	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
<b>Zaštita od buke</b>		
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 20/1319 Prilog C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
<b>Ušteda energije i toplinska izolacija</b>		
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno	EN 12664, EN 12667 ili EN 12939
Propusnost vodene para	Svojstvo nije određeno	EN ISO 12572 EN 12086
<b>Opći aspekti pogodnosti za upotrebu</b>		
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z <sub>1</sub>	EN 13162 ili EN 14303, EN ISO 1519

Br. FB750-20210107

S 2/3

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara objavljenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:**

M. Liptrot, direktor operacije



Wigan, 09. veljača 2021

**Prilog:**

Prema članu 6 (5) Uredbe (EU) Nr. 305/2011 na našoj web stranici dostupan je sigurnosni list prema Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Prilog II u svrhu dopunjavanja Izjave o svojstvima.

<b>CE</b>	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK <b>21</b> 2531-CPR-CX010106 FB750-20210107 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366, Dio 3 ETA 20/1319 EAD 350454-00-1104  Ploča od mineralnih vlakana obložena s obje strane koja se koristi za održavanje svojstva otpornosti na požar kod zidnih i stropnih konstrukcija kroz koje prolaze otvori gdje se mogu provesti jedan ili više vodova.	
<b>Bitna značajka</b>	<b>Svojstvo</b>
<b>Zaštita od požara</b>	
Reakcija na požar	Klasa E
Vatrootpornost	vidi ETA 20/1319 – Prilog A
<b>Higijena, zdravlje i zaštita okoliša</b>	
Propusnost zraka	vidi ETA 20/1319 – Prilog B
Propusnost vode	Svojstvo nije ocijenjeno
Ispuštanje otrovnih tvari	nema
<b>Sigurnost pri korištenju</b>	
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno
Prianjanje	Svojstvo nije određeno
<b>Zaštita od buke</b>	
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 20/1319 – Prilog C
<b>Ušteda energije i toplinska izolacija</b>	
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno
Propusnost vodene pare	Svojstvo nije određeno
<b>Opći aspekti pogodnosti za upotrebu</b>	
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z <sub>1</sub>