

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FS702-20210107

S 1/3

1. **Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:** Nullifire FS702
2. **Namjena/e:** FS702 je sredstvo za brtvljenje na bazi akrila za brtvljenje otvora i linearnih reški u odnosno između zidnih i stropnih konstrukcija
3. **Proizvođač:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:** Sustav 1
- 6b. **Europski dokument za ocjenjivanje:** EAD 350141-00-1106 - EAD 350454-00-1104
Europska tehnička ocjena: ETA 20/1315 - ETA 21/0010
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: ETA-Danmark A/S
Prijavljeno tijelo/a: 2531; CPR Notified Body DBI Certification A/S
7. **Objavljeno svojstvo/svojstva:**

Bitna značajka	Svojstvo	Usklađeni standard
BWR 2 Zaštita od požara		
Reakcija na požar	Klasa E	EN 13501-1
Vatrootpornost	vidi ETA 20/1315 Prilog A i ETA 21/0010 Prilog A	EN 13501-2
BWR 3 Higijena, zdravlje i zaštita okoliša		
Propusnost zraka	vidi ETA 21/0010 Prilog B	EN 1026:2000
Propusnost vode	Svojstvo nije određeno	EAD 350141-00-1106
Ispuštanje opasnih tvari	koristiti Izjavu proizvođača	
BWR 4 Sigurnost pri korištenju		
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Prianjanje	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z ₁	EAD 350454-00-1104
BWR 5 Zaštita od buke		
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 20/1315 Prilog B i ETA 21/0010 Prilog C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
BWR 6 Ušteda energije i toplinska izolacija		
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno	EN 12664, EN 12667 ili EN 12939
Propusnost vodene para	Svojstvo nije određeno	EN ISO 12572 EN 12086

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FS702-20210107

S 2/3

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara objavljenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

M. Liptrot, direktor poslovne jedinice Sealants & Coatings



Wigan, 10. kolovoz 2021

Prilog:

Prema članu 6 (5) Uredbe (EU) Nr. 305/2011 na našoj web stranici dostupan je sigurnosni list prema Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Prilog II u svrhu dopunjavanja Izjave o svojstvima.

Nr. FS702-20210107

S 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2531-CPR-CX010109 FS702-20210107 www.nullifire.com/FS702	
EN 1366, Dio 3 i 4 ETA 20/1315 i ETA 21/0010 EAD 350141-00-1106 - EAD 350454-00-1104 FS702 je sredstvo za brtvljenje na bazi akrila za brtvljenje otvora i linearnih reški u odnosno između zidnih i stropnih konstrukcija.	
Bitna značajka	Svojstvo
Zaštita od požara	
Reakcija na požar	Klasa E
Vatrootpornost	vidi ETA 20/1315 Prilog A i ETA 21/0010 Prilog A
Higijena, zdravlji okoliš	
Propusnost zraka	ETA 21/0010 Prilog B
Propusnost vode	Svojstvo nije određeno
Ispuštanje otrovnih tvari	koristiti izjavu proizvođača
Sigurnost pri korištenju	
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno
Prianjanje	Svojstvo nije određeno
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z ₁
Zaštita od buke	
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 20/1315 Prilog B i ETA 21/0010 Prilog C
Ušteda energije i toplinska izolacija	
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno
Propusnost vodene pare	Svojstvo nije određeno