



## VKF Technische Auskunft Nr. 27628

**Inhaber /-in**

Tremco CPG Schweiz AG  
Sihlbruggstrasse 144  
6340 Baar  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

224 - Fugenabdichtungen

**Produkt**

NULLIFIRE FS703 FEUERWIDERSTANDSFÄHIGER SILIKON

**Beschreibung**

Fugenfüllung aus PE-Rundschnur, Fugendichtungsmasse auf Silikon-Basis, NULLIFIRE-FS703, D=6-25mm

**Anwendung**

EI 60  
B=12-50mm  
Wand=150mm, MBW/MBW mit geringer RD  
Decke=150mm, MBW/MBW mit geringer RD  
Anwendung als Fugenabdichtung bei Anschlüssen an angrenzende Bauteile gemäss VKF-BSR 15-15.

**Unterlagen**

Exova Warringtonfire, Warrington: Prüfbericht '341539 ' (22.09.2014), Prüfbericht '341541' (16.09.2014), Prüfbericht '344804 ' (25.09.2014), Prüfbericht '341542 ' (16.09.2014), Klassifizierungsbericht '344804/B' (03.11.2014); Element, Amsterdam: ETA '20/1215' (17.12.2020), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '2812-CPR-JA5052' (18.01.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'FS703-20220107' (07.01.2022)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1366-4

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI60-H-X-F-W12 to 30  
Feuerwiderstandsklasse EI90-H-X-F-W31 to 50  
Feuerwiderstandsklasse EI90-V-X-F-W12 to 50

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

29.06.2023

**Ersetzt Dokument vom**

07.02.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising