

Tekniset tiedot

FP150

Palomansetti

21-05-2024 / V 1

Tuotekuvaus

Nullifire FP150 -putkimansetti koostuu teräskuoresta, joka on vuorattu kuumuuden vaikutuksesta laajenevalla materiaalilla.



Ominaisuudet ja edut

- Täyttää viimeisimpien standardien vaatimukset: BS EN 1366-3 ja EN 13501: Pt 2
- Estää tehokkaasti savun ja tulen leviämisen jopa 2 tunnin ajan
- Asennus ei edellytä erikoistyökaluja kevyen rakenteen ja pinta-asennuksen ansiosta
- Luja kosteutta kestävä rakenne
- Rakenne sallii lämpölaajenemisesta ja -kutistumisesta johtuvan liikkeen

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Nullifire FP150 -putkimansetit estävät savun ja palon leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi vedettyjä putkistoja pitkin. Tulipalon yhteydessä teräskuoren vuoraus laajenee ja tiivistää läpiviennin. FP150 -putkimansetit sopivat betoniseinien ja -välipohjien UPVC-, PVC-, ABS-, PP-, PE- ja komposiittiputkien läpivienteihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sairaalat ja terveyskeskukset, harrastustilat, koulut, yliopistot, vähittäismyymälät ja teollisuusrakennukset.

Pakkaus

Mansetteja on saatavana 6 kokoa, jotka sopivat ulkohalkaisijaltaan seuraaviin putkiin:

- 55 mm (2 kpl/laatikko)
- 82 mm (2 kpl/laatikko)
- 110 mm (2 kpl/laatikko)
- 160 mm (2 kpl/laatikko)
- 200 mm (1 kpl/laatikko)
- 250 mm (1 kpl/laatikko)

Valmistelu

Ennen asennusta tutustu huolellisesti putkimansetin mukana mahdollisesti toimitettuihin ohjeisiin.

Varmista, että mansetti vastaa kooltaan putkea.

Seinässä tai välipohjassa olevan putken seinämän vastaisen pinnan on oltava sileä ja puhdistettu irtonaisesta aineksista, jotta

Tekniset tiedot

FP150

Palomansetti

läpiviennistä tulee tiivis.

Käyttöohje

Aseta Nullifire FP150 putkimansetti putken ympärille seinää/välipohjaa vasten.

Työnnä kiinnityssanka paikoilleen.

Lukitse putkimansetti paikalleen taivuttamalla sankaa taakse.

Kiinnitä läpivienti paikoilleen kiinnitystarvikkeilla.

Seinäläpiviennit:

Jos paloriski suuntautuu läpivientiin molemmilta puolilta tai sen suuntaa ei tiedetä, läpivientiin asennetaan kaksi mansettia; yksi kummallekin puolelle läpivientiä.

Lattialäpiviennit:

Jos läpivienti on välipohjassa, mansetti kiinnitetään rakenteeseen vain alapuolelta.

Kunnossapito

Ei vaadi kunnossapitoa asennuksen jälkeen. Säännöllisiä tarkastuksia kuitenkin suositellaan.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Ennen käyttöä tutustu huolellisesti tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com



Tremco CPG Finland Oy
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
Suomi
+358 (0)9 54994500