

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FB750-20170703

S 1/3

1. **Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:** FB750
2. **Namjena/e:** Ploča od mineralnih vlakana obložena s obje strane koja se koristi za održavanje svojstva otpornosti na požar kod zidnih i stropnih konstrukcija kroz koje prolaze otvori gdje se mogu provesti jedan ili više vodova.
3. **Proizvođač:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:** Sustav 1
- 6b. **Europski dokument za ocjenjivanje:** ETAG 026 izdanje 2011, dio 2
koji se koristi kao Europski dokument za ocjenjivanje (EAD)
ETA 17/0392
Europska tehnička ocjena: UL International (UK) Ltd
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: 0843; UL International (UK) Ltd
Prijavljeno tijelo/a::
7. **Objavljeno svojstvo/svojstva:**

Bitna značajka	Svojstvo	Usklađeni standard
Zaštita od požara		
Reakcija na požar	Klasa E	EN 13501-1
Vatrootpornost	vidi ETA 17/0392 Prilog A	EN 13501-2
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša		
Propusnost zraka	vidi ETA 17/0392 Prilog B	EN 1026:2000
Propusnost vode	Svojstvo nije određeno	ETAG 026- Prilog C
Ispuštanje opasnih tvari	koristiti Izjavu proizvođača – nema	
Sigurnost pri korištenju		
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Prianjanje	Svojstvo nije određeno	EOTA TR001:2003
Zaštita od buke		
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 17/0392 Prilog C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Ušteda energije i toplinska izolacija		
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno	EN 12664, EN 12667 ili EN 12939
Propusnost vodene para	Svojstvo nije određeno	EN ISO 12572 EN 12086
Opći aspekti pogodnosti za upotrebu		
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z ₁	EN 13162 ili EN 14303, EN ISO 1519

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FB750-20170703

S 2/3

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara objavljenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

M. Liptrot, direktor poslovne jedinice Sealants & Coatings

Wigan, 18. listopada 2017

Prilog:

Prema članu 6 (5) Uredbe (EU) Nr. 305/2011 na našoj web stranici dostupan je sigurnosni list prema Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Prilog II u svrhu dopunjavanja Izjave o svojstvima.

Br. FB750-20170703

S 3/3

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 17 0843-CPR-0369 FB750-20170703 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366, Dio 3 ETA 17/0392 ETAG 026, Dio 2 Ploča od mineralnih vlakana obložena s obje strane koja se koristi za održavanje svojstva otpornosti na požar kod zidnih i stropnih konstrukcija kroz koje prolaze otvori gdje se mogu provesti jedan ili više vodova.	
Bitna značajka	Svojstvo
Zaštita od požara	
Reakcija na požar	Klasa E
Vatrootpornost	vidi ETA 17/0392 – Prilog A
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša	
Propusnost zraka	vidi ETA 17/0392 – Prilog B
Propusnost vode	Svojstvo nije ocijenjeno
Ispuštanje otrovnih tvari	nema
Sigurnost pri korištenju	
Mehanička čvrstoća i stabilnost	Svojstvo nije određeno
Stabilnost pri udarima/kretanju	Svojstvo nije određeno
Prianjanje	Svojstvo nije određeno
Zaštita od buke	
Zvučna izolacija od prostorne buke	vidi ETA 17/0392 – Prilog C
Ušteda energije i toplinska izolacija	
Termička svojstva	Svojstvo nije određeno
Propusnost vodene pare	Svojstvo nije određeno
Opći aspekti pogodnosti za upotrebu	
Trajnost i pogodnost za upotrebu	Z ₁