



Br. FP170 – 20210115

S 1/3

1. **Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:** Nullifire FP170
2. **Svrha uporabe:** Manžete za cijevi za odvajanje od požara od gorivih cijevi, kablova i negorivih cijevi s izolacijom, koji se provode kroz otvore u zidnim i stropnim konstrukcijama.
3. **Proizvođač:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Sustav(i) za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava:** Sustav 1
- 6b. **Europski dokument za ocjenjivanje:** EAD 350454-00-1104
Europska tehnička ocjena: ETA 21/0183
Mjesto tehničkog ocjenjivanja: ETA-Danmark A/S
Notificirano mjesto: 2821, UL International (NL) B.V.
7. **Opis svojstava:**

Bitne karakteristike	Svojstva	Harmonizirana Norma
Zaštita od požara		
Reakcija na požar	Razredba E	EN 13501-1
Otpornost na požar	vidi ETA 21/0183 privitak A	EN 13501-2
Higijena, zdravlje i okoliš		
Propuštanje zraka	Nema određenih svojstava	EN 1026:2000
Propuštanje vode	Nema određenih svojstava	EAD 350454-00-1104
Oslobađanje opasnih tvari	IA3 kategorije, S/W3 u izjavi proizvođača se uzima u obzir	
Sigurnost pri uporabi		
Mehanička otpornost i stabilnost	Nema određenih svojstava	EOTA TR001:2003
Otpornost na udare / gibanje	Nema određenih svojstava	EOTA TR001:2003
Prianjanje	Nema određenih svojstava	EOTA TR001:2003
Zaštita od buke		
Uzdušne zvučne izolacije	Nema određenih svojstava	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Ušteda energije i očuvanje topline		
Termička svojstva	Nema određenih svojstava	EN 12664, EN 12667 ili EN 12939
Propuštanje vodene pare	Nema određenih svojstava	EN ISO 12572 EN 12086
Opći aspekti uporabe		
Postojanost i upotrebljivost	Y ₂	EOTA TR 024:2009

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema III privitku uredbe (EU) Br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FP170 – 20210115

S 2/3

Svojstva navedenog proizvoda odgovaraju opisanim svojstvima. U skladu s uredbom (EU) Br. 305/2011 za izradu izjave o svojstvima je isključivo odgovoran prethodno navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisano od:

M. Liptrot, Operations Director



U Wiganu, 24. kolovoz 2021.

Privitak:

Prema čl. 6 (5) odredbe (EU) Br. 305/2011, se za nadopunu izjave o svojstvima na našoj Internet stranici nalazi sigurnosni list prema odredbi (EU) Br. 1907/2006 (REACH), II privitak.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema III privitku uredbe (EU) Br. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Br. FP170 – 20210115

S 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2821-CPR-0128 FP170 - 20210115 www.nullifire.com/FP170	
EN 1366, 3. dio ETA 21/0183 EAD 350454-00-1104 Manžete za cijevi za odvajanje od požara od gorivih cijevi, kablova i negorivih cijevi s izolacijom, koji se provode kroz otvore u zidnim i stropnim konstrukcijama.	
Bitne karakteristike	Svojstva
Zaštita od požara	
Reakcija na požar	Razredba E
Otpornost na požar	vidi ETA ETA 21/0183 – privitak A
Higijena, zdravlje i okoliš	
Propuštanje zraka	Nema određenih svojstava
Propuštanje vode	Nema određenih svojstava
Oslobađanje opasnih tvari	IA3 kategorije, S/W3 u izjavi proizvođača se uzima u obzir
Sigurnost pri uporabi	
Mehanička otpornost i stabilnost	Nema određenih svojstava
Otpornost na udare / gibanje	Nema određenih svojstava
Prianjanje	Nema određenih svojstava
Zaštita od buke	
Uzdušne zvučne izolacije	Nema određenih svojstava
Ušteda energije i očuvanje topline	
Termička svojstva	Nema određenih svojstava
Propuštanje vodene pare	Nema određenih svojstava
Opći aspekti uporabe	
Postojanost i upotrebljivost	Y ₂